

DRUH ZAŘÍZENÍ	PRÁVNÍ PŘEDPIS	TERMÍN REVIZE	REVIZE PROVÁDÍ
Kotelny na TP Obsluha kotlů na TP Plynové kotelny NTL Obsluha tlakových nádob Obsluha plyn.zařízení	vyhl.ČÚBP č.91/1993 Sb. vyhl.ČÚBP č.91/1993 Sb. vyhl.ČÚBP č.91/1993 Sb. ČSN 07 0703, 38 6420 ČSN 69 0012 ČSN 38 6405 a vyhl.ČÚBP č.91/1993 Sb.	1 x za rok odborná zkouška 1 x za 5 roků přezkoušení topičů 1 x za rok odborná prohlídka 1 x za 3 roky revize 1 za 3 roky přezkoušení obsluhy TNS 1 za 3 roky přezkoušení obsluhy PZ 1 x za 5 let přezkoušení topičů	odborný pracovník revizní technik odborný pracovník revizní technik revizní technik revizní technik revizní technici
Tlakové nádoby -expanzomat, poj.pentily	ČSN 69 0012, vyhl.č.18/79 Sb.	1 x za rok	revizní technik
Komíny,kouřovody , kontrola, revize a) Jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na tuhá paliva a kapalná - do výkonu 50 kW - s výkonem nad 50 kW b) Jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná - do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou - do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou - s výkonem nad 50 kW	Vyhl. MV č.111/1981 Sb.	Upozornění: Od 1.1.2008 platí nová ČSN 73 4201, která v příloze F stanoví nové termíny. 6 x za rok 4 x za rok Pozor: Stále platí vyhláška 111/1981 Sb. (Je nadřazena ČSN) 2 x za rok <i>Komín bez vložky není v nové ČSN uveden</i> 4 x za rok	Kominíci odborný pracovník
Komíny , malé zdroje měř.emisí	zák.č.86/2002 Sbírky	1 x za 2 roky	autorizovaná osoba
Domovní a průmyslové plynovody, plynové zařízení kotelen	vyhl. ČÚBP č.85/1978 Sb., TPG 704 01	1 x ročně kontrola 1 x za 3 roky revize PZ	odborný pracovník revizní technik
Plynové spotřebiče do 50 kW - sporáky, vařiče a ostat.plyn.spotřebiče	Servisní prohlídka TPG 704 01	Termín uveden v návodu k obsluze spotřebitele 1 x za 3 roky revize PZ 1 x ročně kontrola	servisní pracovník revizní technik odborný pracovník
Elektrické instalace a) podle druhu prostředí - normální - vlhké, NTL kotelny - mokré - prádelny b) lhůty pravidelných revizí podle prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob - budovy - společné prostory c) společné televizní antény	ČSN 33 1500, 33 0300	1 x za 5 let 1 x za 2 roky 1 x za rok 1 x za 5 let 1 x za 5 let	revizní technik revizní technik revizní technik revizní technik revizní technik
Hromosvody	ČSN 34 1390, 33 1500 ČSN EN 62305/06	1 x za 4 roky, po zásahu bleskem 1 x za 2 roky vizuelní kontrola, nová střecha vč.revize	revizní technik revizní technik
Elektrické spotřebiče používané při: skupina C -průmysl. a řemeslné činnosti skupina D -ve veřejné přístup.prostorách skupina E -administrativní činnosti	ČSN 33 1610	dle užití 1 x za 6 (12)měs.,až dle ČSN 33 1500 dle užití 1 x za 12měs.,až dle ČSN 33 1500 dle užití 1 x za 12měs.,až dle ČSN 33 1500	kontrola reviz. technik revize rev.technik
Elektrické ruční nářadí : skupina A -občas do 100 hod za rok skupina B -krátkodobě 100-250 hod ročně skupina C -často, více než 250 hod za rok	ČSN 33 1600 ochrana tř.I ochrana tř.II a III ochrana tř.I ochrana tř.II a III ochrana tř.I ochrana tř.II a III	nejméně jednou za 6 měsíců 12 měsíců 3 měsíce 6 měsíců 2 měsíce 3 měsíce	pověřený pracovník pověřený pracovník pověřený pracovník pověřený pracovník pověřený pracovník pověřený pracovník
Osobní výtahy - odborné prohlídky - odborné zkoušky (revizní zkouška)	ČSN 27 4002 ČSN 27 4007	1 za 3 měsíce 1 x za 3 roky	revizní technik revizní technik
- inspekční prohlídky	ČSN 27 4007 dle čl.6.2	1x za 6 let	inspekční orgán typ A
Tlak.zkoušky vodovodu pro požární účely a suchovody	ČSN 73 0873	1 x za rok	odborný pracovník
Hasicí přístroje	vyhl. MV č.246/2001 Sb.	1 x za rok kontr.provozuschopnosti	odborný pracovník
Prohlídky požární ochrany	vyhl. MV č.246/2001 Sb.	1 x za rok prevent.prohlídka	preventista PO
Vodoměry - na studenou vodu - na teplou vodu	zákon č.505/1990 Sb. zákon č.274/2001 Sb. věstník č.12/94 úřad pro mtlg.	1 x za 6 let 1 x za 4 roky	státní zkušebna

Revize plynových a elektrických spotřebičů v bytě si zajišťuje uživatel bytu.

U revizí elektrického zařízení NTL kotelen záleží na tom, jaké je stanoveno prostředí. Kotelny jsou zpravidla zařazeny jako prostředí normální - lhůta revizí 5 let. Prostředí stanovuje odborná komise.

Přezkoušení z obsluhy plyn.zařízení je třeba tam, kde se nejedná o kotelnu podle vyhl. 91/1993, ale v kotelně je umístěn další spotřebič s výkonem větším, než 50 kW (zpravidla zásobníkový ohřívač teplé vody).